



## สรุปสถานการณ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. โทรศัพท์ 02-257-0876 โทรสาร 02-257-0877 e-mail: warroom1@ieat.mail.go.th

\*\*\*\*\*

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

### 1. ลักษณะอากาศทั่วไป

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า ตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและตอนบนของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกในระยะนี้ ส่วนภาคอื่น ๆ มีฝนอยู่ในเกณฑ์ เป็นแห่ง ๆ อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “ฮาโลลา” (HALOLA) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าตอนล่างของประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออก เดินทาง โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย



### 2. สถานการณ์น้ำ

#### 2.1 นิคมฯในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา

##### 2.1.1 ปริมาณการใช้น้ำและแหล่งน้ำในพื้นที่


จังหวัด	นิคมฯ	แหล่งน้ำหลัก	กำลังการผลิต (ลบ.ม./วัน)	ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม./วัน)	ประเภทและปริมาณ แหล่งน้ำสำรอง
อยุธยา	บ้านหว้า	แม่น้ำเจ้าพระยา (มีระบบผลิตน้ำประปา ของตัวเอง)	40,000	18,000	น้ำบาดาล 12,800 ลบ.ม./วัน
	บางปะอิน	แม่น้ำเจ้าพระยา (มีระบบผลิตน้ำประปา ของตัวเอง)	48,000	22,000	1) น้ำบาดาล 18,000 ลบ.ม./วัน 2) บ่อเก็บน้ำใส 8,000 ลบ.ม.
	สทรัดนนคร	น้ำบาดาล 9,600 ลบ.ม./วัน	9,600	4,000	ไม่มี
สระบุรี	แก่งคอย	แม่น้ำป่าสัก	1,000	400	บ่อน้ำสำรอง 70,000 ลบ.ม.
	หนองแค	คลองระพีพัฒน์ (รับน้ำ จากเขื่อนป่าสัก) มีระบบผลิตน้ำประปา ของตัวเอง	12,000	11,500	1) อ่างเก็บน้ำสำรอง 270,000 ลบ.ม. 2) บ่อเก็บน้ำสำรอง 40,000 ลบ.ม. 3) บ่อบาดาล 3,000 ลบ.ม./วัน 4) กปภ. 2,400 ลบ.ม./วัน
รวม	5 นิคมฯ		110,600	55,900	

หมายเหตุ กนอ. มีการเฝ้าระวังนิคมฯหนองแค เป็นพิเศษ โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 กนอ. ได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงและนำเสนอมาตรการในการเฝ้าระวังกรณีภัยแล้ง โดยมีการดำเนินการเฝ้าระวัง ดังนี้

### 2.1.2 การเฝ้าระวัง (อ้างอิงจากเว็บไซต์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

(องค์การมหาชน) : [http://www.thaiwater.net/wl\\_summary.php](http://www.thaiwater.net/wl_summary.php)

นิคมฯ	อ้างอิงสถานีน้ำชื่อ	วันที่	เวลา	น้ำลึก (ม.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	เทียบความจุลำน้ำ (%)	ฝนเมื่อวานนี้ (มม.)	ฝนวันนี้ (มม.)	สถานการณ์น้ำ	สถานะ
บางปะอิน/บ้านหว้า	บางปะอิน ต.ชนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.อยุธยา	23 กรกฎาคม 2558	12:50:00	4.78	0.57	66.50	0	0	ปกติ	เพิ่มขึ้น
หนองแค	วังม่วง ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี	23 กรกฎาคม 2558	12:50:00	1.45	11.01	12.49	0	0	น้ำน้อย	เพิ่มขึ้น



### การดำเนินการดังนี้

1. ติดตามข้อมูลข่าวสารของปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ
2. ติดตามข้อมูลการระบายน้ำในคลองระพีพัฒน์
3. ติดตามข้อมูลของกรมอุตุวิทยวิทยา การคาดการณ์ปริมาณฝนในปี
4. ติดตามปริมาณการผลิตและการใช้น้ำประปาของผู้ประกอบการ
5. ศึกษากักเก็บน้ำดิบใน Reservoir ให้ไม่น้อยกว่า 90%
6. ขุดลอกทางเข้าประตูน้ำจากคลองระพีพัฒน์ไปที่สถานีสูบน้ำ
7. จัดเตรียมหาปั๊มสูบน้ำเครื่องยนต์ กรณีที่ระดับน้ำ <1.5 m. จะต้องใช้สูบน้ำเพื่อส่งเข้าปั๊มที่สถานี P1 ต่อไป
8. เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำดิบ เช่น Pond A
9. รายงานข้อมูลให้แก่ผู้บังคับบัญชาต่อไป
10. แจ้งข้อมูลให้ กนอ. รับทราบและเตรียมแผนรองรับ
11. แจ้งข้อมูลให้ผู้ประกอบการ รับทราบและเตรียมแผนรองรับ

### 3. นิคมฯในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล

#### 3.1 ปริมาณการใช้น้ำและแหล่งน้ำในพื้นที่


ในอดีตนิคมอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลใช้น้ำจากแหล่งน้ำบาดาลเป็นหลัก ต่อมารัฐบาลมีมาตรการให้ลดปริมาณการใช้น้ำบาดาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่นี้จึงทยอยเปลี่ยนมาใช้น้ำประปาจาก การประปานครหลวง (กปน.) และ กปภ. ตั้งแต่ปี 2549 โดยมีปริมาณน้ำใช้เฉลี่ยวันละประมาณ 86,200 ลบ.ม. (คิดเป็น 6% ของปริมาณน้ำใช้รวม)

จังหวัด	นิคมฯ	แหล่งน้ำหลัก	กำลังการผลิต (ลบ.ม./วัน)	ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม./วัน)	ประเภทและปริมาณ แหล่งน้ำสำรอง
กรุงเทพมหานคร	บางชัน	กปน.	6,500	4,800	บ่อน้ำสำรอง 4,100 ลบ.ม.
	ลาดกระบัง	กปน.	กปน. 25,000 GEM 5,000	30,000	บ่อน้ำบาดาล 5 บ่อ รวม 9,000 ลบ.ม./วัน
	อัญธานี	กปน.	กปน.	1,100	ไม่มี
สมุทรปราการ	บางปู	กปน.	40,000	28,000	บ่อน้ำสำรอง 18,000 ลบ.ม.
	บางพลี	กปน.	6,800	6,800	ไม่มี
สมุทรสาคร	สมุทรสาคร	กปภ.	20,000	14,000	บ่อน้ำสำรอง 5,000 ลบ.ม.
	สินสาคร	กปภ.	3,000	3,000	บ่อน้ำสำรอง 60,000 ลบ.ม.
รวม	7 นิคมฯ			87,700	

**หมายเหตุ** การใช้น้ำจาก กปน. อาจมีผลต่อความเค็ม โดยอ้างอิงข้อมูลคุณภาพน้ำเค็มจาก กรมชลประทาน: wmsc.rid.go.th

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ความเค็ม (กรัม/ลิตร)	เกณฑ์	หมายเหตุ
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.26 ข้อมูล ณ 23 ก.ค. 58 (08.00 น.)	สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	-ค่าความเค็มของน้ำ สำหรับการเกษตรไม่ เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าน้ำนนทบุรี จ.นนทบุรี	4.30 ข้อมูล ณ 23 ก.ค.58 (08.00 น.)	สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	
เจ้าพระยา	ท่าน้ำกรมชลประทาน กทม.	5.10 ข้อมูล ณ 23 ก.ค.58 (08.00 น.)	สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	
ลุ่มน้ำท่าจีน	ปากคลองจินดา จ.นครปฐม	0.62 ข้อมูล ณ 22 ก.ค. 58 (09.00 น.)	ปกติ	-ค่าความเค็มของน้ำ สำหรับการผลิต น้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
แม่กลอง	ปากคลองดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี	0.11 ข้อมูล ณ 22 ก.ค. 58 (09.00 น.)	ปกติ	
ลุ่มน้ำ บางปะกง	สะพานวัดแก้วพิจิตร (ห่าง จาก อ.เมือง 2.30 กม.) จ.ปราจีนบุรี	0.02 ข้อมูล ณ 23 ก.ค. 58 (09.30 น.)	ปกติ	

ที่มา <http://water.rid.go.th/flood/flood/daily.pdf>



ที่มา <http://water.rid.go.th/hwm/swq/sediment/SAL-WQ/hyd-sall.pdf>





# รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา 23 กรกฎาคม 2558 / เวลา 8:00 น./

สถานี : กรมชลประทานสามเสน – ทำนายนนทบุรี - สถานีสูบน้ำประปาสำแล

ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนเจ้าพระยา 95 ลบ.ม./วินาที



ที่มา <http://water.rid.go.th/hwm/swq/sediment/>

#### 4. นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

##### 4.1 ปริมาณการใช้น้ำและแหล่งน้ำในพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกรับน้ำดิบจาก East Water ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดย กปภ. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2535 เพื่อบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำดิบสำหรับการอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีแหล่งน้ำดิบหลักได้แก่ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ในจังหวัดระยอง อ่างเก็บน้ำบางพระ และอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ในจังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกมีปริมาณน้ำใช้เฉลี่ยวันละ ประมาณ 529,100 ลบ.ม./วัน. โดยมีการใช้น้ำในกลุ่มนิคมฯและท่าเรือฯพื้นที่มาบตาพุด จำนวน 385,000 ลบ.ม./วัน

จังหวัด	นิคมฯ	ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม./วัน)	แหล่งน้ำหลัก	ปริมาณน้ำสำรอง* (ลบ.ม.)
ระยอง	<b>1.กลุ่มนิคมฯและท่าเรือฯพื้นที่มาบตาพุด</b>			
	(1) มาบตาพุด	215,000	East Water	-
	(2) ผาแดง			
	(3) เขมราชตะวันออก (มาบตาพุด)	100,000	East Water	-
	(4) เอเชีย	40,000	East Water	-
	(5) อาร์ ไอ แอล	30,000	East Water	-
	<b>รวม</b>	<b>385,000</b>		-
ระยอง	<b>2.นิคมฯ อื่นๆ</b>			
	(1) อมตะซีดี	20,000	อ่างเก็บน้ำ/EW	3,000,000
	(2) เขมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด	1,200	East Water	-
	(3) อีสเทิร์นซีบอร์ด	18,500	East Water	350,000
	<b>รวม</b>	<b>39,700</b>		
ชลบุรี	(1) เขมราชชลบุรี	3,000	EW/บ่อเก็บกัก	-
	(2) อมตะนคร	52,000	อ่างเก็บน้ำ	15,000,000
	(3) ปิ่นทอง	1,300	East Water	20,000
	(4) ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)	1,000	East Water	46,000
	(5) แหลมฉบัง	26,000	East Water	41,000
	<b>รวม</b>	<b>83,300</b>		
ฉะเชิงเทรา	(1) เวลโกรว์	13,000	อ่างเก็บน้ำ/EW	2,900,000
	(2) เกตเวย์	8,000	อ่างเก็บน้ำ	6,300,000
	(3) ที เอฟ ดี	100	กปภ.	-
	<b>รวม</b>	<b>21,100</b>		
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>529,100</b>		

**หมายเหตุ\*** 1. อ่างเก็บน้ำประแสร์ ซึ่งมีปริมาณเก็บกักน้ำ 248 ล้าน ลบ.ม. ได้มีการเชื่อมโยงกับ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ในจังหวัดระยอง ทำให้มีปริมาณน้ำในอ่างโดยรวมเพื่อใช้ในภูมิภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

1. กนอ. ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามมาตรการระยะยาวในการสร้างอ่างเก็บกักดินในนิคมฯ มาบตาพุด ปริมาณประมาณ 1 ล้าน ลบ.ม. กำหนดการแล้วเสร็จในปี 2560

4.2 การเฝ้าระวัง (อ้างอิงจากรายงานสถานการณ์น้ำจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) : [www.eastwater.com](http://www.eastwater.com) และข้อมูลจากโครงการชลประทาน จ.ระยอง)

รายชื่อ	ฝน	ระดับน้ำ (ม.รทก.)		ระดับน้ำ (ม.รทก.)		เปอร์เซ็นต์	เก็บเงิน สลกร	ชำระค่าปรับ	แลกร	ปริมาณน้ำ			น้ำผ่าน		ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง (ล้าน ลบ.ม.)	ระเหย รั่วซึม (ล้าน ลบ.ม.)
		เก็บกัก (ม.รทก.)	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ประจำวัน (ม.รทก.)	ปริมาณน้ำ (ล้าน ม.³)					เปิดบาน	Outlet (ม.³/วินาที)	น้ำดิบ (ม.³/วินาที)	Spillway (ม.³/วินาที)	ยกบานสูง		
<b>อ่างเก็บน้ำ</b>																
1 ตอกราย	-	+52.60	71.400	+0.57	78.765	40.29%	ปกติ	↓	-0.03	-	-	-	-	-	0.0350	0.0295
2 หนองปลาไหล	-	+45.00	163.750	+0.21	163.385	37.49%	ปกติ	↓	-0.01	2.5%	1.1206	-	-	-	0.6248	0.0617
3 คลองใหญ่	-	+46.00	40.100	+41.47	7.375	18.39%	พ่นหิน	→	.00	0.0%	-	-	สปิลเวย์ ชักรง 50ม.	-	0.0168	0.0168
ลุ่มน้ำคลองใหญ่			275.250		97.526	35.43%					1.1206				0.6766	0.1081
4 ประแสร์	-	+35.00	248.000	+11.15	18.700	57.56%	พ่นหิน	→	.00	0.10	3.8000		สปิลเวย์ ชักรง 50ม.		0.5700	0.0295
5 คลองระลอก	-	+33.50	19.650	+29.03	6.266	31.89%	พ่นหิน	→	.00	0%	-	-	-	-	-	0.0098
ลุ่มน้ำประแสร์			267.650		148.966	55.66%					3.8000				0.5700	0.0393
<b>รวม</b>			<b>542.900</b>		<b>246.492</b>	<b>45.40%</b>					<b>4.9206</b>				<b>1.2466</b>	<b>0.1473</b>


**หมายเหตุ** อ่างคลองใหญ่ เสริม Spillway .50 ม.  
กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำไปใช้งาน

วิกฤต	ฉุกเฉิน	เฝ้าระวัง	ปกติ
<20.00% >110.00%	20.1-30.00% 104.01%-110.00.%	30.01-35.00% 95.01-104.00%	35.01-95.00%

ที่มา : <https://www.facebook.com/rid.water>



กราฟปริมาณน้ำ อ่างเก็บน้ำดอกกราย





## 5. นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

### 5.1 ปริมาณการใช้น้ำและแหล่งน้ำในพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ส่วนใหญ่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำผิวดินเป็นหลัก โดยมีปริมาณน้ำใช้เฉลี่ยวันละประมาณ 20,000 ลบ.ม. แหล่งน้ำหลักคือเขื่อนแม่กวง โดยผันน้ำจากแม่น้ำแม่กวงเข้าเขื่อน แต่ด้วยปัจจุบันคุณภาพน้ำของแม่น้ำแม่กวง คุณภาพค่อนข้างต่ำและมีปริมาณไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องหาแหล่งน้ำอื่นสำรอง ได้แก่ น้ำจากเขื่อนแม่งัดโดยผันน้ำจากแม่น้ำปิง ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณเพียงพอ มีปริมาณความจุที่ 265 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำเข้าเขื่อน 0.009 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณระบายน้ำออก 1.526 ล้าน ลบ.ม. ความจุของบ่อกักเก็บน้ำสำรองในนิคมฯมีน้ำสำรองประมาณ 400,000 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน

จังหวัด	นิคมฯ	แหล่งน้ำหลัก	กำลังการผลิต (ลบ.ม./วัน)	ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม./วัน)	ประเภทและปริมาณ แหล่งน้ำสำรอง
ลำพูน	ภาคเหนือ	แม่น้ำกวง	36,000	20,000	เขื่อนแม่งัด แม่น้ำปิง 400,000 ลบ.ม.

## 6. นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

### 6.1 ปริมาณการใช้น้ำและแหล่งน้ำในพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ใช้แหล่งน้ำผิวดินเป็นหลัก โดยมีปริมาณน้ำใช้เฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 ลบ.ม. มีอ่างกักเก็บน้ำในพื้นที่นิคมฯจำนวน 2 อ่าง โดยอ่างที่ 1 มีความจุสูงสุด 1.4 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณกักเก็บปัจจุบัน 800,000 ลบ.ม. อ่างที่ 2 มีความจุสูงสุด 600,000 ลบ.ม. ปริมาณกักเก็บปัจจุบัน 200,000 ลบ.ม.

จังหวัด	นิคมฯ	แหล่งน้ำหลัก	กำลังการผลิต (ลบ.ม./วัน)	ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม./วัน)	ประเภทและปริมาณ แหล่งน้ำสำรอง
สงขลา	ภาคใต้	อ่างเก็บน้ำฉลุง 1 และ 2 ปริมาณ 1,000,000 ลบ.ม.	3,000	1,200	กำลังก่อสร้างแหล่งน้ำสำรอง อ่างที่ 3

## 7. นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อื่นๆ

ปริมาณการใช้น้ำและแหล่งน้ำในพื้นที่นิคมฯในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำผิวดินเป็นหลัก

จังหวัด	นิคมฯ	แหล่งน้ำหลัก	กำลังการผลิต (ลบ.ม./วัน)	ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม./วัน)	ประเภทและปริมาณ แหล่งน้ำสำรอง
พิจิตร	พิจิตร	น้ำบาดาล	6,400	220	บ่อน้ำสำรอง 45,000 ลบ.ม.
ราชบุรี	ราชบุรี	แม่น้ำแม่กลอง	40,000	6,500	บ่อน้ำสำรอง 500,000 ลบ.ม.
รวม				6,700	

สรุปภาพรวมทั่วประเทศ

บริเวณพื้นที่	ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย (ลบ.ม./วัน)
1. นิคมฯ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา	55,900
2. นิคมฯ ในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล	87,700
3. นิคมฯ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก	529,100
4. นิคมฯ พื้นที่ภาคเหนือ	20,000
5. นิคมฯ พื้นที่ภาคใต้	1,200
6. นิคมฯ ในพื้นที่อื่นๆ	6,700
<b>รวม</b>	<b>700,600</b>

\*\*\*\*\*